



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

COPIE

Service des eaux de Salvan
Monsieur Marc JACQUIER
La Place 24
1922 Salvan

Entreprise N° : 33182/16768

Sion, le 24 août 2018

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 18-VS-40030

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Salvan
Prélèvement du : 21.08.2018 Effectué par : Monsieur Marc JACQUIER Date arrivée : 21.08.2018

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 18-99933 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : 797 - 1A VAN D'EN HAUT Prélèvement : 21.08.2018 08h00
Lieu de prélèvement : 2 - Fontaine terrain football, Salvan

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	<10	max. 300
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	non décelé
VS-0008-MOP	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	non décelé

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 88.00 CHF (Montant HT)

Dr Christian Abbet
Chimiste cantonal adjoint
Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées, ainsi que les incertitudes de mesure peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Original à : Service des eaux de Salvan, Case postale 10, 1922 Salvan

